

Юридический адрес: 678723 Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Тополиное ул.Славы,5

Тел\факс:8(41153)24-7-01 сайт: <http://topolinoeschool.narod.ru/>

Почтовый адрес: topolya_75@mail.ru ОКПО 144 42 606. ОГРН 103 140 118 1107. ИНН/КПП 1426004599\142601001. ОКАТО 98 25 0835001. ОКТМО 98 6540435. ОКВЭФ 80.21.2

Акт № 01

**проведения обследования целостности конструкций
пожарной лестницы**

1. Наименование испытываемого объекта:

Эксплуатирующая организация:

МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа Томпонского района»

Наименование и адрес расположения объекта:

Здание МБОУ «Тополинская СОШ», расположенное по адресу: с.Тополиное, Томпонский район РС(Я), улица Славы, 5

Обследуемая пожарная лестница:

Пожарная лестница эвакуационного выхода

2. Характеристики обследуемой пожарной лестницы:

Характеристика	Значение
Длина лестницы, погонных метров	10
Материал изготовления несущих конструкций	металл
Материал изготовления и покрытия ступеней, площадок	металл
Наличие ограждения лестницы	имеется
Наличие защитного покрытия	имеется

3. Результаты обследования (проводится путем визуального осмотра):

Соответствие требованиям к размещению	Соответствует
Соответствие основных размеров лестницы	Соответствует
Наличие ограждения (маршевые, вертикальные лестницы высотой более 6 м)	Имеется
Целостность конструкций и их креплений	Дефекты отсутствуют
Качество сварных швов	Дефекты отсутствуют
Качество защитного покрытия	В норме

В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

4. Выводы по результатам обследования:

Пожарную лестницу считать: **пригодной к эксплуатации.**

Замечания: отсутствуют

Обследование проведено:

Начальник МПЧ-5 с.Тополиное

/Ефимов Н.Д./

Директор МБОУ «Тополинская СОШ»

/Копырина М.А./

Исполнитель:

/Слепцова Е.В./

2020г.



Юридический адрес: 678723 Республика Саха (Якутия) Томпонский район с. Тополиное ул.Славы,5

Тел\факс:8(41153)24-7-01 сайт: <http://topolinoeschool.narod.ru/>

Почтовый адрес: topolya_75@mail.ru ОКПО 144 42 606, ОГРН 103 140 118 1107, ИНН/КПП 1426004599\142601001, ОКАТО 98 25 0835001, ОКТМО 98 6540435, ОКВЭФ 80.21.2

Акт № 02
проведения обследования целостности конструкций
пожарной лестницы

1. Наименование испытываемого объекта:

Эксплуатирующая организация:

МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа Томпонского района»

Наименование и адрес расположения объекта:

Здание МБОУ «Тополинская СОШ», расположенное по адресу: с.Тополиное, Томпонский район РС(Я), улица Советская, 7

Обследуемая пожарная лестница:

Пожарная лестница эвакуационного выхода

2. Характеристики обследуемой пожарной лестницы:

Характеристика	Значение
Длина лестницы, погонных метров	4
Материал изготовления несущих конструкций	дерево
Материал изготовления и покрытия ступеней, площадок	дерево
Наличие ограждения лестницы	имеется

3. Результаты обследования (проводится путем визуального осмотра):

Соответствие требованиям к размещению	Соответствует
Соответствие основных размеров лестницы	Соответствует
Наличие ограждения (маршевые, вертикальные лестницы высотой более 6 м)	Имеется
Целостность конструкций и их креплений	Дефекты отсутствуют

В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

4. Выводы по результатам обследования:

Пожарную лестницу считать: **пригодной к эксплуатации.**

Замечания: **отсутствуют**

Обследование проведено:

Начальник МПЧ-5 с.Тополиное

/Ефимов Н.Д./

Директор МБОУ «Тополинская СОШ»

/Копырина М.А./

Исполнитель:

/Слепцова Е.В./

2020г.

