

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучию  
человека по Республике Саха (Якутия)  
в Томпонском районе

Директору  
МБОУ «Тополинская СОШ»  
Матаркиной В.Н.

**Предписание № 14  
об устранении нарушений законодательства в сфере  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  
защиты прав потребителей и потребительского рынка,  
технического регулирования**

06 апреля 2016 года

п. Хандыга

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Томпонском районе Саввиной Светланой Николаевной,  
**руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"**

рассмотрев акт плановой выездной проверки № 11 от 06.04.2016 года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» (адрес места нахождения с. Тополиное, ул. Ставы, 5, свидетельство о государственной регистрации № 1031401181107 от 30.05.2013 г. выдано Межрайонной налоговой службой № 9 по Республике Саха (Якутия).

**выявлены нарушения законодательства:** Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

**С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 30 ноября 2016 года:**

1. В соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 для сбора отходов на территории школы оборудовать площадку для установки мусоросборника, обеспечить наличие контейнеров с крышкой.

2. В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» обеспечить озеленение и ограждение территория общеобразовательного учреждения.

3. В соответствии с п. 3.2, п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории общеобразовательного учреждения выделить зону отдыха, физкультурно-спортивную зону.

4. В соответствии с абз. 2 п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете технологии, в кабинете физики оборудовать классную доску лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

5. В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в спортзале; в снарядной; в раздевалке для девочек, в раздевалке для мальчиков; в кабинете технологии; в кабинете 2 класса; в кабинете русского языка; в кабинете математики; в кабинете русского языка и литературы; в кабинете английского языка; в кабинете начальных классов; в кабинете информатики; в кабинете физики; в лаборантской физики; в гардеробной; в учительской; в кабинете 4 класса; в кабинете истории провести ремонтные работы, потолки и стены обеспечить гладким покрытием без щелей, трещин и деформаций.

6. В соответствии с п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» поверхность стен, потолка помещения медицинского кабинета обеспечить гладким покрытием без дефектов.

7. В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» полы в спортзале; в снарядной; в кабинете эвенского языка; в кабинете 2 класса; в кабинете русского языка; в кабинете математики; в кабинете русского языка и литературы; в кабинете 3 класса; в кабинете информатики; в кабинете физики; в лаборантской физики; в кабинете истории обеспечить гладким покрытием без щелей, дефектов и механических повреждений.

8. В соответствии с абз. 1 п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оснастить гардеробную школы ячейками для обуви, при гардеробной предусмотреть скамейки.

9. В соответствии с п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях общеобразовательных учреждений обеспечить относительную влажность воздуха 40 - 60 %. Предоставить в территориальный отдел протоколы измерений метеорологических факторов (влажности) в школе.

10. В соответствии с п. 5.5, абз. 1 п. 5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» стены производственного цеха пищеблока, обеденного зала на высоту не менее

1,7 м покрыть облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию.

11. В соответствии п. 5.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» установить шкаф для хранения хлеба, обеспечить наличие уксусной кислоты для его обработки.

12. В соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете для 2 класса оборудовать классную доску местным освещением – софитами.

13. В соответствии с п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить во всех учебных кабинетах, уровни освещенности в соответствии со следующим нормам: на рабочих столах – 300-500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования – 500 лк, в кабинетах информатики на столах – 300 – 500 лк, на классной доске 300-500 лк, в актовом и спортивных залах (на полу) – 200 лк, в рекреациях (на полу) – 150 лк.

14. В соответствии с абз. 1 п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинеты начальных классов, кабинет химии и биологии, кабинет физики, лаборантские химии и физики, медицинский кабинет оборудовать умывальными раковинами.

15. В соответствии с п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить температуру воздуха в учебных помещениях и кабинетах, в столовой, в гардеробе не ниже 18 – 24° С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – 17-20°С; в медицинском кабинете, в раздевальных комнатах спортивного зала – 20-22°С. Предоставить в территориальный отдел протоколы измерений метеорологических факторов (температура воздуха) в школе.

16. В соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» обеспечить временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей в помещениях образовательного учреждения в соответствии с требованиями, приведенными в прилож. 2 (табл. 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Предоставить в территориальный отдел протокол обследования помещения с видеодисплейными терминалами (ВДТ) и ПЭВМ.

17. В соответствии с абз. 4, 5 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» туалеты для мальчиков и для девочек оборудовать кабинами с дверями.

18. В соответствии п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить нахождение всего установленного в производственных помещениях технологического и холодильного оборудования в исправном состоянии. Ежегодно перед началом нового учебного года проводить технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам.

19. В соответствии с п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» столовую общеобразовательного учреждения обеспечить достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

20. В соответствии с п. 5.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» для внутренней отделки помещений пищеблока использовать материалы, допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеспечить гладкую поверхность стен, без дефектов.

21. В соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в моечном цехе предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой.

22. В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» моечные ванны для мытья столовой посуды обеспечить маркировкой объемной вместимости, пробками из полимерных и резиновых материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств использовать мерные емкости.

23. В нарушение п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для мытья столовой посуды предусмотреть гибкий шланг с душевой насадкой, металлическую сетку с ручками.

24. В соответствии с п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» обеспечить хранение стаканов в шкафах или на решетках.

25. В соответствии с п. 6.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» технологическое оборудование обеспечить из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

26. В соответствии с п. 4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» осветительные приборы в помещении кладовой для хранения овощей, в кладовой для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудовать защитной арматурой.

27. В соответствии п.6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневно в рационах 2-6-разового питания включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.

**Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых мерах в письменной форме возлагается на\***

Директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа»  
Матаркину Веру Никитичну.

**Информацию об исполнении предписания предоставить\*\* в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Томпонском районе по адресу: п. Хандыга ул. Е. Кычкина, 3 в срок до 1 декабря 2016 года.**

\* в соответствии с частью 1 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

\* в соответствии с частью 15 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

\*\* в соответствии с ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник отдела



С.Н. Саввина

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном ст.198 АПК РФ, ст.254 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня вручения или получения копии предписания.

С предписанием ознакомлен (а):

« 6 » апреля 2016 г.

Директор

(законный представитель  
юридического лица, ИП,  
должностное лицо, на которое  
возлагается ответственность)

Подпись

Подпись

Мамырищев С.Н.

фамилия, имя, отчество